## Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

## 2021 год

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
МЧС	Плановая проверка	09.04.2021 – 07.05.2021	Предписание № 117/1/1 от 07.05.2021 г на объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ));- не проведено ежегодное испытание средств пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), о возможности дальнейшей эксплуатации.	Мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, будут проведены к сроку исполнения: 01.05.2022 г.
Министерство образования Республики Карелия	Плановая проверка	05.04.2021- 30.04.2021	Предписание № 14/0104/102 от 13.04.2021 г.	Исполнено
Россельхознадзор	Плановая проверка	06.04.2021 – 23.04.2021	Акт проверки № 01-X-011 от 23.04.2021 г Предписаний нет.	

Заведующий МДОУ «Детский сад № 79»

MACOY

27.01.2022 г.

Н.И. Быкова