



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 117/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79 «Березка»  
(далее — МБДОУ «Детский сад № 79»), 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Бесовецкая, д. 13; (ОГРН: 1031000001405, ИНН: 1001035537).

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия №  
117 от 01.04.2021 Бахилина Дениса Рудольфовича

в период с 09.04.2021 по 07.05.2021 главным специалистом отдела организации  
надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия  
Серебренниковым Василием Ивановичем, проведена плановая выездная проверка объекта  
защиты (категория чрезвычайно высокого риска) - здание, помещения, территория,  
имущество Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79  
«Березка», расположенного по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.  
Бесовецкая, д. 13

совместно с Быковой Натальей Ивановной, заведующим МБДОУ «Детский сад №  
79»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	На объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем».	01.05.2022	
2.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), о возможности дальнейшей эксплуатации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 «При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке».	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Главный специалист отдела организации  
надзорных и профилактических мероприятий  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Республике Карелия

Серебрянников Василий Иванович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

07.05.2021

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
Петрозаводского городского округа «Детский сад  
комбинированного вида № 79 «Березка»

Быкова Наталья Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

07.05.2021



Быкова  
(подпись)